



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 489/2024

Guaíba, 07 de Agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 075/2024**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 263/2024** apresentado pelo **Vereador Manoel Eletricista – PSDB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Segundo informações o prédio da UBS Saúde da Mulher, localizado na Rua Cel. Serafim Silva, número 160, centro de Guaíba, está com os atendimentos ao público suspensos por tempo indeterminado, depois de ocorrido um princípio de incêndio no local, deste modo questiono:

- 1. Qual a gravidade do incêndio que ocorreu no local?**
- 2. Foi identificada a causa do incêndio?**
- 3. Qual o serviço terá de ser realizado para que o prédio esteja próprio para uso novamente?**
- 4. Qual a previsão para retorno das atividades?**
- 5. De que forma os pacientes que estavam com consultas agendadas na UBS Saúde da mulher foram avisados e de que forma essas consultas foram remarçadas?**
- 6. Os pacientes que estão procurando atendimento na referida UBS estão sendo encaminhados para atendimento em outro local? Se sim, qual?**
- 7. De que forma o Executivo Municipal tem atuado para a breve resolução deste problema que afeta diversos munícipes?**
- 8. O prédio está sem atendimento ao público, mas os servidores estão realizando serviço interno? Se sim, não há risco a vida destes trabalhadores?**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste em atendimento ao requerimento nº 263/2024 oriundo do Ver. Manoel Eletricista, em resposta a Secretária de Saúde informa que:

Cabe elucidar que não houve nenhum incêndio da UBS Centro/Saúde da Mulher. Conforme vistoria técnica realizada pelo Departamento de Engenharia da prefeitura municipal, foram apontadas falhas, anomalias e inconformidades que podem comprometer o perfeito funcionamento da rede elétrica da unidade. Assim foi recomendada a substituição dos dispositivos que não estão em conformidade com as especificações técnicas e normas brasileiras. Desta forma, com objetivo de preservar a segurança dos colaboradores, pacientes e do patrimônio da UBS, a gestão optou por suspender os serviços naquela unidade de saúde até que sejam solucionadas as pendências, o que deve ocorrer nos próximos dias, uma vez que já está publicado edital de nº 34/2024 para contratação de empresa especializada para as devidas correções.

Com relação aos atendimentos, os exames de Ecografia e Mamografia estão temporariamente suspensos; as vacinas foram encaminhadas para as unidades que dispõem de sala de vacinação; as consultas agendadas foram remanejadas para a UBS Vila Iolanda e, em alguns casos pontuais, estão sendo realizadas buscas ativas.

Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

MARCELO SOARES
REINALDO:899235
70010

Assinado de forma digital
por MARCELO SOARES
REINALDO:89923570010
Dados: 2024.08.12
16:09:30 -03'00'

Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr^o,
João Caldas
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS

REQ 263/2024 - AUTORIA: Ver. Manoel Eletricista
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portall/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 026587 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 02E83C909C3D6BDA96CC72101A261DA1

